



# Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA "Prof. Valdir Carrara"

78  
July

## TERMO DE REFERÊNCIA

10 unidades - Condicionador de ar, tipo split high wall, com capacidade mínima de 18.000 btus, operação: frio, vazão de ar de no mínimo 800 m<sup>3</sup>/h, com filtro do tipo removível e lavável, voltagem 220 volts, com selo Procel, classificação "A", equipamento composto de uma unidade condensadora externa e uma unidade evaporadora interna, fornecido controle remoto, manual de instruções e certificado de garantia em português com prazo mínimo de 12 meses; conforme ABNT NBR 16.401, **equipamento instalado**.

02 unidades - Condicionador de ar, tipo split hi wall, com capacidade mínima de 12.000 btus, operação: frio, vazão de ar mínima de 600 m<sup>3</sup>/h; com filtro do tipo removível e lavável, voltagem: 220 V, com selo Procel, classificação "A"; equipamento composto de uma unidade condensadora externa e uma unidade evaporadora interna, fornecido com controle remoto, manual de instruções e certificado de garantia em português, com prazo mínimo de 12 meses, conforme ABNT NBR 16.401, **equipamento instalado**

06 unidades - Condicionador de ar, tipo Split hi wall, com capacidade mínima de 22.000 btus, operação frio, vazão de ar de mínimo 1000 m<sup>3</sup>/h, com filtro do tipo removível e lavável, voltagem: 220 V, com selo Procel, classificação "A", equipamento composto de uma unidade condensadora externa e uma unidade evaporadora interna, fornecido com controle remoto, manual de instruções e certificado de garantia em português, com prazo mínimo de 12 meses, conforme ABNT NBR 16.401, **equipamento instalado**

Pagamento com Recurso Próprio do Ensino.

Edson Ferrari

Diretor do Departamento de Educação



**TERMO DE REFERÊNCIA**

02 unidades- Condicionador de ar, tipo split hi wall, com capacidade mínima de 12.000 btus, operação: frio, vazão de ar mínima de 600 m/h; com filtro do tipo removível e lavável, voltagem: 220V, com selo Procel, classificação "A", equipamento composto de uma unidade condensadora externa e uma unidade evaporadora interna, fornecido com controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português, com prazo de 12 meses, conforme ABNT NBR 16.401,  
**Equipamento instalado.**

Pagamento recurso próprio  
Entrega em 30 dias.

**Silvana Meire Chela Belati**  
**Diretora do Departamento Municipal de Saúde.**